



DKP/697/2018/AW

Gdańsk, dnia 04.06.2018r.

## Wyjaśnienia treści SIWZ

**Dotyczy:** Postępowania w sprawie zamówienia publicznego sygn. Akt nr I/PN/149/2018/TK, pn: Rewitalizacja placu przy Al. Jana Pawła II / ul. Janusza Meissnera w Gdańsku w ramach zadania: Budżet Obywatelski 2017

W związku z zapytaniami, jakie wpłynęły w sprawie w/w zamówienia publicznego sygn. Akt nr I/PN/149/2018/TK, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuje poniższe wyjaśnienia:

**Pytanie nr 1:** Jakiej grubości przewidziano nawierzchnię ciągów pieszych z płyt betonowych imitujących płyty kamienne o wymiarach 30 x 60 cm? Załączone w dokumentacji projektowej zdjęcie przewidzianego do użycia materiału odnosi się do płyt „Semmerlock Lusso Tivoli” o wymiarach 30x60 cm – grubość 4,5 cm, a nie jak ujęto w projekcie grubości 12 cm. W sprzedaży nie występują płyty betonowe o wymiarach 30 x 60 – grubość 12 cm

**Odpowiedź nr 1:** W uzgodnieniu z Projektantem, wyraża się zgodę na zastosowanie płyt betonowych 30 x 60 x 8 cm. Kolorystyka płyt zgodnie z projektem.

**Pytanie nr 2:** Jaka jest gradacja dokumentów w postaci: „Projektu Wykonawczego” oraz „Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ” pod względem zakresu / rodzaju przewidzianych do wykonania prac? Który dokument jest nadrzędny?

**Odpowiedź nr 2:** Opis Przedmiotu Zamówienia określa wszystkie roboty objęte niniejszym zamówieniem do wykonania na podstawie Projektu Wykonawczego. Nie wszystkie roboty ujęte w Projekcie Wykonawczy wchodzą w zakres zamówienia. Nadrzędnym dokumentem jest w tym przypadku Opis Przedmiotu Zamówienia, który określa zakres prac do wykonania.

DYREKTOR

Włodzimierz Bartosiewicz